- 인천대학교 생활원 제2기숙사 -

2023년도 1/4분기

시설이용가능성 평가 결과



인천대학교 생활원

고산실업주식회사

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

1. 시설이용가능성 평가

인천대학교 생활원 제2기숙사(BTL) 2023년 1분기

실 구분		사용예정 실수	사용예정 가능시간	사용불가능 실수	사용불가능 시간	미달성도 (%)	시정시간	
							학기중	방학중
사생실		565	2,160	0	0	0%		48시간
공용공간	생활지도실	1	2,160	0	0	0%		
	독서실(A, B)	1	2,160	0	0	0%		
	세미나실(A)	1	2,160	0	0	0%		
	세미나실(B)	1	2,160	0	0	0%		
	세미나실(C)	1	2,160	0	0	0%		
	자료검색실	1	2,160	0	0	0%		
	간이취사실 (A, B)	2	2,160	0	0	0%		
	자치회실	1	2,160	0	0	0%	24시간	48시간
	세탁실 (A, B)	2	2,160	0	0	0%		
	체력단련실	1	2,160	0	0	0%		
	영화감상실	1	2,160					
	물품보관실 (A, B)	2	2,160	0	0	0%		
	택배보관실	1	2,160	0	0	0%		
	화장실(남, 여)	4	2,160	0	0	0%		
	휴게실	22	2,160	0	0	0%		
이 외의 기타공간	미화원휴게실	1	2,160	0	0	0%		
	기계실	1	2,160	0	0	0%		
	전기실	1	2,160	0	0	0%	24시간	
	방재실	1	2,160	0	0	0%		
	관리사무실	1	2,160	0	0	0%		

1. 시설이용가능성 평가

인천대학교 생활원 제2기숙사(BTL) 2023년 01월

실 구분		사용예정 실수	사용예정 가능시간	사용불가능 실수	사용불가능 시간	미달성도 (%)	시정시간	
							학기중	방학중
사생실		565	744	0	0	0%		48시간
공용공간	생활지도실	1	744	0	0	0%		
	독서실(A, B)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(A)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(B)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(C)	1	744	0	0	0%		
	자료검색실	1	744	0	0	0%		
	간이취사실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	자치회실	1	744	0	0	0%	24시간	48시간
	세탁실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	체력단련실	1	744	0	0	0%		
	영화감상실	1	744					
	물품보관실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	택배보관실	1	744	0	0	0%		
	화장실(남, 여)	4	744	0	0	0%		
	휴게실	22	744	0	0	0%		
이 외의 기타공간	미화원휴게실	1	744	0	0	0%		
	기계실	1	744	0	0	0%		
	전기실	1	744	0	0	0%	24시간	
	방재실	1	744	0	0	0%		
	관리사무실	1	744	0	0	0%		

1. 시설이용가능성 평가

인천대학교 생활원 제2기숙사(BTL) 2023년 02월

실 구분		사용예정 실수	사용예정 가능시간	사용불가능 실수	사용불가능 시간	미달성도 (%)	시정시간	
							학기중	방학중
사생실		565	672	0	0	0%	24시간	48시간
공용공간	생활지도실	1	672	0	0	0%		48시간
	독서실(A, B)	1	672	0	0	0%		
	세미나실(A)	1	672	0	0	0%		
	세미나실(B)	1	672	0	0	0%		
	세미나실(C)	1	672	0	0	0%		
	자료검색실	1	672	0	0	0%		
	간이취사실 (A, B)	2	672	0	0	0%		
	자치회실	1	672	0	0	0%		
	세탁실 (A, B)	2	672	0	0	0%		
	체력단련실	1	672	0	0	0%		
	영화감상실	1	672					
	물품보관실 (A, B)	2	672	0	0	0%		
	택배보관실	1	672	0	0	0%		
	화장실(남, 여)	4	672	0	0	0%		
	휴게실	22	672	0	0	0%		
이 외의 기타공간	미화원휴게실	1	672	0	0	0%	24시간	
	기계실	1	672	0	0	0%		
	전기실	1	672	0	0	0%		
	방재실	1	672	0	0	0%		
	관리사무실	1	672	0	0	0%		

1. 시설이용가능성 평가

인천대학교 생활원 제2기숙사(BTL) 2023년 03월

실 구분		사용예정 실수	사용예정 가능시간	사용불가능 실수	사용불가능 시간	미달성도 (%)	시정시간	
							학기중	방학중
사생실		565	744	0	0	0%		48시간
공용공간	생활지도실	1	744	0	0	0%		
	독서실(A, B)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(A)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(B)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(C)	1	744	0	0	0%		
	자료검색실	1	744	0	0	0%		
	간이취사실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	자치회실	1	744	0	0	0%	24시간	48시간
	세탁실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	체력단련실	1	744	0	0	0%		
	영화감상실	1	744					
	물품보관실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	택배보관실	1	744	0	0	0%		
	화장실(남, 여)	4	744	0	0	0%		
	휴게실	22	744	0	0	0%		
이 외의 기타공간	미화원휴게실	1	744	0	0	0%		
	기계실	1	744	0	0	0%		
	전기실	1	744	0	0	0%	24시간	
	방재실	1	744	0	0	0%		
	관리사무실	1	744	0	0	0%		

- 인천대학교 생활원 제2기숙사 -

2023년도 1/4분기

성과평가 전체 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(14)	미래행복주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

전체평가

평가항목	성과지표명	가점	배점	점수
점검및관리	정기점검 목표달성도	0.03	3	2.68
점검및관리	부적합사항 조치도	0.05	5	5.00
점검및관리	점검이력관리도	0.02	2	1.80
청소서비스	청소서비스요구 조치 이행도	0.06	6	6.00
청소서비스	청소서비스요구 처리기준시간 준수도	0.07	7	7.00
청소서비스	청소서비스요구 만족도	0.04	4	4.00
기능서비스	기능서비스요구 조치 이행도	0.06	6	6.00
기능서비스	기능서비스요구 처리기준시간 준수도	0.07	7	7.00
기능서비스	기능서비스요구 만족도	0.03	3	2.95
전문가평가	운영 및 유지관리 수준	0.26	26	23.44
이용자평가	학교시설 이용자 만족도 점수	0.20	20	16.62
에너지관리능력	에너지 사용량 실현도	0.07	7	7.00
에너지관리능력	신재생 에너지 활용도	0.04	4	4.00
	합 계	1	100	93.49

- 인천대학교 생활원 제2기숙사 -

2023년도 1/4분기

법정정기점검 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(14)	미래행복주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

법정정기점검

평가주기	평가항목	계획건수	실시건수	정기점검 목표달성율	부적합 지적건수	부적합사항 조치건수	부적합사항 조치율	지적내역
1분기	법정정기점검	19	17	89 %	0	0	0 %	

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	정기점검 목표달성도	2.68	0.03	3	실시 건수/계획 건수 * 100%
1분기	부적합사항 조치도	5.00	0.05	5	부적합사항 조치건수/부적합 지적건수 * 100%
1분기	점검이력관리도	1.80	0.02	2	보고서/관리대장 관리수준 평가

법정점검

인쇄 목록

법정 정기점검 조회

1분기

점검주기	항목	계획일자	점검일자	관련파일	부적합 지적건수	부적합 사항 조치건수	승인여부	승인일자
년간	가스시설 안전검사(년간)	2023-03-31			0	0	미승인	
월간	가스시설 안전점검(1월)	2023-01-13	2023-01-16	도시가스_페이지_1.jpg	0	0	승인	2023-01-20
월간	가스시설 안전점검(2월)	2023-02-28	2023-02-24	도시가스_페이지_1.jpg	0	0	승인	2023-03-03
월간	가스시설 안전점검(3월)	2023-03-30	2023-03-27	도시가스_페이지_1.jpg	0	0	승인	2023-04-03
분기	방역소독(1분기)	2023-02-23	2023-02-23	2월 2기 소독필증03 1.pdf	0	0	승인	2023-02-28
월간	소방시설 자체점검(1월)	2023-01-27	2023-01-27	소방.jpg	0	0	승인	2023-02-03
월간	소방시설 자체점검(2월)	2023-02-24	2023-02-28	소방.jpg	0	0	승인	2023-03-10
월간	소방시설 자체점검(3월)	2023-03-24	2023-03-30	소방.jpg	0	0	승인	2023-04-03
년간	소방시설 정밀검사(년간)	2023-01-10	2023-01-19	2023 2기 소방종합 점검018.jpg	0	0	승인	2023-01-23
월간	승강기 정기검검(1월)	2023-01-20	2023-01-13	BS92926_인천대학교생활관_20230113104718.pdf	0	0	승인	2023-01-18
월간	승강기 정기검검(2월)	2023-02-17	2023-02-12	BS92926_인천대학교생활관_20230212085422.pdf	0	0	승인	2023-02-15
월간	승강기 정기검검(3월)	2023-03-17	2023-03-11	BS92926_인천대학교생활관_20230311070228.pdf	0	0	승인	2023-03-15
년간	승강기 정기검사(년간)	2023-03-24			0	0	미승인	
월간	저수조 위생 점검(1월)	2023-01-27	2023-01-30	저수조.jpg	0	0	승인	2023-02-03
월간	저수조 위생 점검(2월)	2023-02-24	2023-02-24	저수조.jpg	0	0	승인	2023-02-28
월간	저수조 위생 점검(3월)	2023-03-24	2023-03-31	저수조.jpg	0	0	승인	2023-04-03
월간	정기안전점검(1월)	2023-01-13	2023-01-27	정기안전.jpg	0	0	승인	2023-02-03
월간	정기안전점검(2월)	2023-02-10	2023-02-24	정기안전.jpg	0	0	승인	2023-03-03
월간	정기안전점검(3월)	2023-03-10	2023-03-31	정기안전.jpg	0	0	승인	2023-04-03

항목 평가	계획건수	실시건수	정기점검 목표달성률	부적합 지적건수	부적합 사항 조치건수	부적합 사항 조치율
법정정기점검	19건	17건	89%	0건	0건	0%

지적 내역

보고서평가

등 록 | 목 록

2023년 | 1분기

No	주관교육청/대학교	학교/생활관	보고서종류	보고분류	승인유무	등록자	첨부파일	등록일
1	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
2	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
3	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
4	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
5	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
6	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
7	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
8	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
9	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
10	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
11	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
12	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
13	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
14	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
15	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
16	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
17	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
18	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
19	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
20	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
21	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
22	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
23	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
24	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
25	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
26	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
27	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
28	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
29	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
30	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
31	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
32	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-20
33	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
34	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
35	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
36	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
37	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
38	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
39	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
40	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
41	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
42	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
43	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
44	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
45	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
46	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
47	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
48	인천대학교	인천대학교 제2기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21

보고서평가

저 장 | 목 록

인천대학교 제2기숙사 2023년도 1분기 보고서평가

항목 평가	계획건수	실시건수	정기점검 목표달성률	부적합 지적건수	부적합 사항 조치건수	부적합 사항 조치율
법정정기점검	74건	17건	22%	0건	0건	0%

보고서 평가						
	교체, 보수 및 유지관리	○매우우수	◉우수	○보통	○불량	○매우불량
	설비운전(지침) 및 업무기록	◉매우우수	○우수	○보통	○불량	○매우불량
	각종부품, 비품 및 소모품	○매우우수	◉우수	○보통	○불량	○매우불량
	각종관리대장	◉매우우수	○우수	○보통	○불량	○매우불량

지적 내역	

인천대학교 생활원 제2기숙사(BTL)

정기점검 및 점검이력 평가표

(2023년 1분기)

◎ 점검일시 : 2023년 4월 5일(수요일)

◎ 점 검 자 : 이 정 수 이정수 (서명)

구분	평가 항목	평가내용	평가 결과					비고
			10	8	6	4	2	
정기점검 관리	정기안전점검 (동절기/하절기) (정수기 관리포함)	점검표	○					
	저수조	증빙서류(필증)	○					
	방역소독	증빙서류(필증)	○					
	승강기	증빙서류(필증)	○					
	소방	증빙서류(필증)	○					
	가스	증빙서류(필증)	○					
	전기안전관리대행	증빙서류(필증)						해당분기 미시행
	전기안전검사	증빙서류(필증)						해당분기 미시행
점검이력 관리	교체, 보수 및 유지관리	보고서		○				
	설비운전(지침) 및 업무기록	보고서	○					
	각종부품, 비품 및 소모품	보고서		○				
	각종관리대장	보고서	○					

- 인천대학교 생활원 제2기숙사 -

2023년도 1/4분기

청소 서비스 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(14)	미래행복주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

청소서비스

평가주기	접수건수	처리건수	미처리건수	총 서비스 초과조치시간(hr)	총 서비스 조치기준시간(hr)
			0		

하위항목	매우우수	우수	보통	불량	극히불량

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	청소서비스요구 조치 이행도	6.00	0.06	6	서비스요구 조치건수/서비스요구 접수건수 * 100%
1분기	청소서비스요구 처리기준시간 준수도	7.00	0.07	7	[1-(Σ서비스 초과조치시간/Σ서비스 조치기준시간)] * 100%
1분기	청소서비스요구 만족도	4.00	0.04	4	5등급 척도 100점 환산

- 인천대학교 생활원 제2기숙사 -

2023년도 1/4분기

기능 서비스 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(14)	미래행복주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

기능 서비스

평가주기: 1분기

하위항목	접수건수	처리건수	미처리건수	총 서비스 초과조치시간(hr)	총 서비스 조치기준시간(hr)
	79	79	0	-889.66	1096
	매우우수	우수	보통	불량	극히불량
	75	3	0	1	0

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	기능서비스요구 조치 이행도	6.00	0.06	6	서비스요구 조치건수/서비스요구 접수건수 * 100%
1분기	기능서비스요구 처리기준시간 준수도	7.00	0.07	7	[1-(Σ서비스 초과조치시간/Σ서비스 조치기준시간)] * 100%
1분기	기능서비스요구 만족도	2.95	0.03	3	5등급 척도 100점 환산

청소 및 기능 서비스 신청 현황(제2기숙사)

No	신청내역								처리내역			
	기숙사	신청시간	신청구분	신청자명	신청제목 및 대상	평가완료시간	신청내용	진행상태	평가기준시간	처리예정일	처리완료일	경과시간	처리결과
1	인천대학교 제2기숙사	2023.03.29 22:49	기능	최원일	공용공간 승강기 (승강기) 기능 (상세 정보 : A동)	2023.03.30 00:23	오른쪽 승강기가 특정 층(층은 계속 바뀌어서 어떤 타이밍에 멈추는거 같음)에서 안움직입니다	완료	8시간	00:00.0	2023.03.30 00:23	0분	조치완료
2	인천대학교 제2기숙사	2023.03.29 22:24	기능	김승순	공용공간 승강기 (승강기) 기능 (상세 정보 : A동)	2023.03.30 00:22	엘리베이터 한쪽 기능 마비	완료	8시간	00:00.0	2023.03.30 00:22	0분	조치완료
3	인천대학교 제2기숙사	2023.03.29 17:10	기능	송경수	사생실 가구 및 비품 (벽) 기능 (상세 정보 : b동 1006호)	2023.03.29 20:03	벽에 곰팡이가 심하게 있습니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.29 20:03	49분	처리완료
4	인천대학교 제2기숙사	2023.03.29 17:09	기능	권도윤	사생실 동기구 (천정) 기능 (상세 정보 : b동 1006호)	2023.03.29 20:03	화장실에 물이 안들어와요	완료	8시간	00:00.0	2023.03.29 20:03	50분	처리완료
5	인천대학교 제2기숙사	2023.03.29 16:44	기능	남상원	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 B동 803호)	2023.03.30 12:36	의자가 기울어져 있습니다. 앉으면 바로 느껴질 정도로 기울었어 심합니다. 교체 부탁드립니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.30 12:36	4시간 52분	사용 가부 재확인한후 조치하기로 함.
6	인천대학교 제2기숙사	2023.03.29 16:41	기능	남상원	사생실 세면대 (위생) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 B동 803호)	2023.03.29 20:02	세면대 및 세면대 아래 배수구의 물이 내려가지 않습니다. 아예 막힌건 아니긴 하나, 사워 후 배수구 입구로 부터 4cm가량 물이 차 있고, 샤워한 물이 전부 내려가는데 30분 이상 걸립니다. 세면대도 마찬가지 입니다. 세면대 물넘침 구멍으로 물이 넘어가는 경우가 다반사고, 매일 배수구로 [illegible]	완료	16시간	00:00.0	2023.03.29 20:02	1시간 19분	처리완료
7	인천대학교 제2기숙사	2023.03.29 00:36	기능	이승민	공용공간 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : B동 2층 취사실)	2023.03.29 08:47	전자레인지 수리 부탁드립니다 작년부터 1개로 생활하는데 불편해요	완료	16시간	00:00.0	2023.03.29 08:47	0분	조만간 새 제품으로 구입하여 이용에 불편이 없도록 할 예정임을 알려드립니다.
8	인천대학교 제2기숙사	2023.03.28 21:02	기능	조명재	사생실 동기구 (천정) 수리 (상세 정보 : 화장실)	2023.03.28 22:23	화장실 2번째 전등이 나갔어요.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.28 22:23	0분	처리완료
9	인천대학교 제2기숙사	2023.03.28 00:13	기능	최낙준	사생실 동기구 (천정) 기능 (상세 정보 : 제 2기숙사 B동 1008호)	2023.03.28 09:59	화장실 변기쪽 등이 점등 안됩니다	완료	8시간	00:00.0	2023.03.28 09:59	59분	처리완료
10	인천대학교 제2기숙사	2023.03.28 00:12	기능	최낙준	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 제 2기숙사 B동 1008호)	2023.03.28 09:58	사생번호 22100802번 옷장 오른쪽 문 나사가 많이 빠져있습니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.28 09:58	59분	처리완료
11	인천대학교 제2기숙사	2023.03.27 16:00	기능	전수용	사생실 동기구 (천정) 기능 (상세 정보 : 2기 B동 902호)	2023.03.27 17:01	화장실 전등 하나가 나갔습니다.	완료	8시간	30:00.0	2023.03.27 17:01	1시간 1분	화장실 등 교체 완료 함.
12	인천대학교 제2기숙사	2023.03.23 23:07	기능	한세진	공용공간 문 (창호) 수리 (상세 정보 : 2기숙사 b동 418호)	2023.03.24 15:43	화장실 문이 안닫히고 계속 열림	완료	16시간	10:00.0	2023.03.24 15:43	6시간 43분	손잡이 교체하였음
13	인천대학교 제2기숙사	2023.03.23 08:54	기능	권민기	사생실 세면대 (위생) 기능 (상세 정보 : a동 709호)	2023.03.23 10:18	세면대 물이 잘 내려가지 않습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.23 10:18	1시간 19분	세면대 막힘 해결 완료
14	인천대학교 제2기숙사	2023.03.21 12:01	기능	정윤상	공용공간 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 2층 체력단련실)	2023.03.21 14:01	옆 기구 또한 해당 조인트부분 나사가 헐거워 보입니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.21 14:01	1시간 59분	조치완료
15	인천대학교 제2기숙사	2023.03.20 12:00	기능	박이형	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : A동 203호)	2023.03.20 14:23	바닥난방이 입사일 이후로 지금까지 비정상적으로 온도가 높습니다. (정은 미개방시, 방안온도 30도 육박) 난방은 따로 들어본적이 없고, 본 호실에서 바닥난방은 조절할 수가 없기에 수리를 요청드립니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.20 14:23	2시간 23분	처리완료
16	인천대학교 제2기숙사	2023.03.20 11:14	기능	손호진	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 제 2기숙사 B동 809호)	2023.03.20 14:23	에어컨 필터가 너무 더럽습니다. 필터 교체가 필요합니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.20 14:23	3시간 8분	4월에서 5월사이 전체적으로 청소예정입니다
17	인천대학교 제2기숙사	2023.03.19 22:40	기능	최준희	사생실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : A동 802호)	2023.03.20 09:44	wifi가 점점 느려지더니, 이제는 아예 wifi 목록에 뜨지도 않아서 연결조차 불가능합니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.20 09:44	44분	처리완료
18	인천대학교 제2기숙사	2023.03.18 11:08	기능	김준범	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 인천대 2기숙사 A동 603호)	2023.03.18 14:38	냉/난방기 가동시, 냉방불량은 아니라고 생각하고 있지 않고, 윙거리는 소리가 납니다. 냉방상태에서 에어컨을 꺼도 어느정기 지속적으로 납니다. 그래서 다른모드로 돌리고 난방을 끄면 에어컨 커버 (실외기 안쪽인지 정확 모른다면 인에)	완료	16시간	40:00.0	2023.03.18 14:38	0분	현재 냉방운전은 정지된 상태이고 소음은 배수펌프 작동음으로서 자동 정지됨을 사생에게 설명함.
19	인천대학교 제2기숙사	2023.03.18 00:38	기능	김용빈	사생실 동기구 (천정) 기능 (상세 정보 : 인천대학교 아카데미로 제 2기숙사 B동 1021호)	2023.03.18 14:14	호실 내 화장실 천장등이 망가져서 물이 들어오지 않습니다	완료	8시간	00:00.0	2023.03.18 14:14	0분	전구교체함
20	인천대학교 제2기숙사	2023.03.15 12:18	기능	김동수	사생실 세면대 (위생) 기능 (상세 정보 : 샤워기)	2023.03.15 19:16	샤워기 수도꼭지에서 물이 샙니다.	완료	16시간	30:00.0	2023.03.15 19:16	5시간 41분	A922로 확인되었으며 샤워수전 분에 재조립하여 조치하였음
21	인천대학교 제2기숙사	2023.03.14 22:40	기능	김찬진	사생실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : A동 922호 1번 침대)	2023.03.15 10:13	제가 데스크탑을 사용하는데, 랜선도 교체했지만 기숙사 유선 인터넷이 되질 않습니다. 입사 시에도 정상적 안나는데 해결 부탁드립니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.15 10:13	1시간 13분	현장확인결과 이상없다 함
22	인천대학교 제2기숙사	2023.03.14 18:47	기능	조은우	사생실 환풍기 (위생) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 A동 317호)	2023.03.15 10:14	작동이 안됨	완료	24시간	00:00.0	2023.03.15 10:14	1시간 14분	처리완료
23	인천대학교 제2기숙사	2023.03.13 23:09	기능	전민재	사생실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : B동 1021호)	2023.03.14 08:45	공유기 반대편 벽 인터넷선에 랜선을 꽂아도 인터넷 연결이 안돼요	완료	8시간	00:00.0	2023.03.14 08:45	0분	처리완료
24	인천대학교 제2기숙사	2023.03.13 13:38	기능	박수빈	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : A동 621호)	2023.03.13 15:38	의자 높낮이 조절부분이 고정이 다시 일반적인 상태에서는 가장 높게 조절되고 앉으면 가장 낮게 조절됩니다. 의자교체나 점비 부탁드립니다.	완료	16시간	20:00.0	2023.03.13 15:38	2시간 0분	의자중심봉 교체공급함
25	인천대학교 제2기숙사	2023.03.12 17:18	기능	양혁준	사생실 방송설비 (기타) 수리 (상세 정보 : B동 1118호)	2023.03.12 18:45	와이파이 연결 안됨	완료	16시간	50:00.0	2023.03.12 18:45	0분	와이파이 연결 완료
26	인천대학교 제2기숙사	2023.03.12 16:50	기능	김민규	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 제 2기숙사 B동 911호)	2023.03.12 17:14	입사 후, 바지분 의자에 높이조절 문제가 있어 1회 교체 받은 적이 있습니다. 그러나 교체받은 의자에도 똑같이 높이 조절 문제가 있고, 교체받을 당시부터 의자가 파손된 상태였습니다. 문제 없는 의자로 교체부탁 [illegible]	완료	16시간	20:00.0	2023.03.12 17:14	0분	교체공급함
27	인천대학교 제2기숙사	2023.03.12 12:42	기능	양혁준	사생실 방송설비 (기타) 수리 (상세 정보 : B동 1118호)	2023.03.12 13:38	아침부터 와이파이가 작동하지 않음	완료	16시간	20:00.0	2023.03.12 13:38	0분	IPTIME 으로 재연결하였음
28	인천대학교 제2기숙사	2023.03.12 11:18	기능	정윤상	공용공간 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 2층 체력단련실)	2023.03.12 13:37	렛풀다운 머신 케이블 갈라짐 및 도르래 끼임	완료	16시간	30:00.0	2023.03.12 13:37	0분	외이어피복 테이핑 조치하였음
29	인천대학교 제2기숙사	2023.03.12 00:38	기능	이정민	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 제2기숙사 A동 1103호)	2023.03.12 13:17	2111013번 옷장 오른쪽문을 열면몸체 문을 고정하는 맨 위쪽 내부 나사 2개가 빠졌습니다. 이로인해 문이 제대로 고정되지 못하고 뒤틀려 남은 아래쪽의 나사도 빠져나오려 하고 있습니다. 빠른 수리 부탁드립니다.	완료	16시간	30:00.0	2023.03.12 13:17	0분	조치함
30	인천대학교 제2기숙사	2023.03.11 22:08	기능	류재준	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 2 기숙사 B동 310호)	2023.03.11 23:12	의자 노후화로 허리지지대 파손 교체 요망합니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.11 23:12	0분	처리완료
31	인천대학교 제2기숙사	2023.03.10 13:07	기능	최인석	사생실 대변기 (위생) 기능 (상세 정보 : 415호 화장실 변기)	2023.03.10 18:45	B동 415호 변기가 계속해서 막힙니다. 이 부분은 입사할때 부터 수압이 약했어서 지금까지 지속적으로 이러한 문제가 이어져 왔지만 확실한 조치가 이루어지지 않았어서 조치해주시면 감사하겠습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.10 18:45	4시간 52분	조치완료
32	인천대학교 제2기숙사	2023.03.08 19:08	기능	문대현	사생실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : 제2기숙사 B동 617호)	2023.03.08 19:32	입주 신청을 작성했던 작업인데 정확한 신청 장소를 기재하지 않아 다시 올립니다. 입사 당시부터 공유기를 연결했을 때 공유기에 불은 들어왔으나 와이파이가 잡히지 않았습니다. 조금 기다리면 괜찮아지지 않을까 하는 마음에 기다려 보았으나 연결되지 않아 시설불편신청을 [illegible]	완료	8시간	20:00.0	2023.03.08 19:32	0분	처리완료됨
33	인천대학교 제2기숙사	2023.03.08 19:06	기능	문대현	사생실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : 제2기숙사 617호)	2023.03.08 19:32	입주 신청을 작성했던 작업인데 정확한 신청 장소를 기재하지 않아 다시 올립니다. 입사 당시부터 공유기를 연결했을 때 공유기에 불은 들어왔으나 와이파이가 잡히지 않았습니다. 조금 기다리면 괜찮아지지 않을까 하는 마음에 기다려 보았으나 연결되지 않아 시설불편신청을 [illegible]	완료	8시간	20:00.0	2023.03.08 19:32	0분	처리완료됨
34	인천대학교 제2기숙사	2023.03.08 18:10	기능	김영준	사생실 동기구 (천정) 기능 (상세 정보 : B동 310호)	2023.03.08 19:15	화장실의 전등 하나가 나가서 아예 켜지질 않습니다. 전등 교체를 부탁드립니다.	완료	8시간	10:00.0	2023.03.08 19:15	0분	전구교체함
35	인천대학교 제2기숙사	2023.03.08 10:38	기능	조재현	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : B동 1115호)	2023.03.08 13:36	보일러를 전원을 껐는데 방 온도가 28도로 유지가 되는 상황입니다. 또 보일러를 키고 설정온도를 22도로 맞춰도 계속 28도로 유지됩니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.08 13:36	2시간 58분	처리완료
36	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 22:06	기능	황규영	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 A동 324호)	2023.03.08 11:42	의자에 기대어 앉아보면 등받이가 고장 되어있지 않고 뒤로 넘어가요. 교환부탁드립니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.08 11:42	2시간 42분	처리완료
37	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 21:59	기능	이동훈	사생실 동기구 (천정) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 A동 819호)	2023.03.08 11:42	화장실 전등이 나갔어요	완료	8시간	00:00.0	2023.03.08 11:42	2시간 43분	처리완료
38	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 19:32	기능	양혁준	사생실 동기구 (천정) 수리 (상세 정보 : B동 1118호)	2023.03.07 21:11	욕실 전등	완료	8시간	30:00.0	2023.03.07 21:11	0분	화장실 전등 교체 완료
39	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 13:45	기능	홍현택	공용공간 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 제 2기숙사 b동 319호)	2023.03.07 16:24	제로부터 기숙사 화장실의 세면대에서 물이 거의 안 내려갑니다 세수를 한번하면 물 빠지는데 [illegible] 걸립니다	완료	16시간	10:00.0	2023.03.07 16:24	2시간 38분	벽체 배관이 흔아진것으로 판단됨, 물리적조치로 배수속도는 많이 개선됨
40	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 12:34	기능	황규영	사생실 동기구 (천정) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 A동 324호)	2023.03.07 16:22	화장실 문이 비뚝등이 다었어요. 그리고 2103242쪽 자리 의자 등받이가 뻑적 거리다보니 좀은 자세로 앉아있기가 힘들어 조기 목디스크 증상이 있는 저에게 큰 불편함이 있습니다. 조치 부탁드립니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.07 16:22	3시간 48분	전구교체함
41	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 10:33	기능	정원제	사생실 도어락 (벽) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 B동 921호)	2023.03.07 16:21	도어락이 카드키를 찍어도 문고리가 고정없는지 열리지가 않습니다. 한 3번 4번정도하면 열리기는 하는데 불편합니다	완료	8시간	00:00.0	2023.03.07 16:21	5시간 48분	잠금장치 교체하였음
42	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 10:01	기능	신연섭	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : a동 505호)	2023.03.07 14:43	의자 등받이가 파손되어있어 사용이 불가합니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.07 14:43	4시간 41분	관리실로 가져오기로 함. 수리후 재배치할 예정임
43	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 09:06	기능	최정민	사생실 소변기 (위생) 수리 (상세 정보 : B동 1111호)	2023.03.07 09:11	변기가 막혔어요	완료	16시간	10:00.0	2023.03.07 09:11	5분	변기막힘은 사생 스스로 해결할사항으로 안내하고 기구 대여함
44	인천대학교 제2기숙사	2023.03.07 09:05	기능	최정민	사생실 세면대 (위생) 수리 (상세 정보 : B동 1211호)	2023.03.07 09:13	세면대 배수구가 막혀서 물이 잘 안내려가요	완료	16시간	10:00.0	2023.03.07 09:13	8분	세면대막힘은 사생 스스로 해결할 사항으로 기구 공급예정

45	인천대학교 제2기숙사	2023.03.06 22:50	기능	최인석	사생실 대변기 (워셍) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 b동 415호 화장실)	2023.03.07 17:32	2기숙사 B동 415호 화장실에 있는 변기가 입사 할때부터 무엇이 막혀있어 수압이 너무 약합니다. 소변도 거우 내라갈 정도이고 대변은 내려가지 않고 자꾸만 막힙니다. 관리사무소에서도 말씀드려서 압력건으로 헤주셨는데도 계속 막혀서 사용에 너무 불편함을 겪고 있습니다. 빠른 시일내로 조치해주시면 너무도 감사하겠습니다.	완료	16시간	30:00.0	2023.03.07 17:32	8시간 32분	변기 막힘 뚫음 완료
46	인천대학교 제2기숙사	2023.03.06 21:50	기능	김민규	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 제 2기숙사 B동 911호)	2023.03.06 22:35	입사 시 부터 의자의 높낮이 기능이 고장나있었습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.06 22:35	0분	의자 교환 조치 함.
47	인천대학교 제2기숙사	2023.03.06 21:25	기능	오현민	사생실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : B동 915호)	2023.03.07 05:50	인터넷 연결이 아예 안 되고 있어요	완료	8시간	00:00.0	2023.03.07 05:50	0분	연결상태를 확인하고 와이파이 연결이 원활치 않은 부분은 재확인 조치키로 함.
48	인천대학교 제2기숙사	2023.03.06 21:16	기능	최원일	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : A동907호)	2023.03.07 17:38	침대프레임이 파손되어있습니다 입사할때 서류로 보고했는데 조치가 빨리되었으면 해서 다시 문의드립니다.	완료	16시간	30:00.0	2023.03.07 17:38	8시간 38분	파손부분에 대한 부속품 구비후 수리예정
49	인천대학교 제2기숙사	2023.03.06 21:16	기능	최원일	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : A동907호)	2023.03.07 17:36	침대프레임이 파손되어있습니다 입사할때 서류로 보고했는데 조치가 빨리되었으면 해서 다시 문의드립니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.07 17:36	8시간 36분	파선 부품에 대한 부품등 구비후 수리예정
50	인천대학교 제2기숙사	2023.03.06 19:28	기능	정연서	공용공간 가구 및 비품 (가구 및 비품) 수리 (상세 정보 : 11층 휴게실)	2023.03.06 21:15	정수기가 안 나와요	완료	16시간	00:00.0	2023.03.06 21:15	0분	전선(콘센트)등 문제가 있어 조기 수리예정임.
51	인천대학교 제2기숙사	2023.03.05 21:53	기능	최세희	사생실 세면대 (워셍) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 A동 413호)	2023.03.06 07:42	따뜻한 물이 안나옵니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.06 07:42	0분	처리완료
52	인천대학교 제2기숙사	2023.03.05 01:42	기능	김인섭	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : A동 1102호)	2023.03.05 10:07	난방이 꺼지지 않아 한참 했었는데 온도를 높게 설정한 상태로 난방을 꺼서 그런거라고 하셔서 온도를 낮춰 놓은 상태인데도 난방이 꺼지지 않습니다 다시 한 번 확인 부탁드립니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.05 10:07	0분	냉방상태 재확인하고 온수조절 밸브를 이용한 실내온도 적정온도로 유지조치 함.
53	인천대학교 제2기숙사	2023.03.04 18:06	기능	권민기	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 수리 (상세 정보 : a동 706호)	2023.03.05 10:09	의자 교체나 수리를 해주셨으면 좋겠습니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.05 10:09	0분	의자상태를 확인하고 의자를 교체 조치함.
54	인천대학교 제2기숙사	2023.03.04 11:42	기능	김인섭	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : A동 1102호)	2023.03.04 14:38	3월 2일에 난방이 되지 않아 고쳐주시고 갔는데 그 후로 난방을 꺼도 계속 방 온도가 올라가서 현재 28도 입니다. 난방 스위치가 작동하지 않는 것 같습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.04 14:38	0분	실내 온도조절기 사용미숙이 원인으로라 적정온도로 조정 유지도록 조치
55	인천대학교 제2기숙사	2023.03.03 11:13	기능	김봉두	사생실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : 제 2기숙사 A동 1103호)	2023.03.03 19:43	와이파이 공유기의 비밀번호가 맞아 공유와이파이이고 태블릿에서 인터넷 연결안됨으로 와이파이기 아닙니다	완료	8시간	20:00.0	2023.03.03 19:43	6시간 47분	계속 호실부재중으로 처리하지못함. 지속적으로 연락하여 처리할예정임.
56	인천대학교 제2기숙사	2023.03.03 11:07	기능	안정우	사생실 냉난방기 (기타) 수리 (상세 정보 : 807호)	2023.03.03 14:20	온수가 나오지 않습니다 온수쪽으로 틀리면 물줄기가 약해집니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.03 14:20	3시간 13분	처리완료
57	인천대학교 제2기숙사	2023.03.02 19:03	기능	권영수	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 A동 609호)	2023.03.02 22:11	에어컨에서 물 떨어짐	완료	16시간	40:00.0	2023.03.02 22:11	0분	이상없음 확인함
58	인천대학교 제2기숙사	2023.03.02 19:01	기능	권영수	사생실 둥기구 (천정) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 A동 609호)	2023.03.02 22:12	화장실 전등이 하나 나갔습니다	완료	8시간	50:00.0	2023.03.02 22:12	0분	전구교체예정임
59	인천대학교 제2기숙사	2023.03.02 16:59	기능	최지우	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : a동 208호)	2023.03.02 22:23	난방기 고장으로 인해 난방이 아예 되지 않습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 22:23	1시간 1분	조치하였음
60	인천대학교 제2기숙사	2023.03.02 10:42	기능	이정현	사생실 냉난방기 (기타) 수리 (상세 정보 : B동 620호)	2023.03.02 17:03	와이파이 검색이 되지 않고 난방이 제대로 되지 않으며 온수가 나오지 않습니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 17:03	6시간 22분	처리완료
61	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 22:24	기능	조현준	사생실 둥기구 (천정) 수리 (상세 정보 : A동 723호)	2023.03.02 17:02	화장실 안쪽 조명이 들어오지 않습니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.02 17:02	8시간 2분	처리완료
62	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 20:24	기능	권민기	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 수리 (상세 정보 : a동 708호)	2023.03.02 17:01	잠금장치가 작동하지 않아 고쳐주셨으면 좋겠습니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 17:01	8시간 2분	처리완료
63	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 20:24	기능	권민기	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 수리 (상세 정보 : a동 709호)	2023.03.02 17:01	잠금장치가 작동하지 않아 고쳐주셨으면 좋겠습니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 17:01	8시간 1분	처리완료
64	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 20:22	기능	권민기	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 수리 (상세 정보 : 침대)	2023.03.02 21:44	침대 들이 부셔져 있는 걸 고쳐주셨으면 좋겠습니다	완료	16시간	20:00.0	2023.03.02 21:44	9시간 0분	자재준비되는대로 처리할예정임.
65	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 20:01	기능	황석준	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 B동 713호)	2023.03.02 16:58	온수가 나오지 않고 온수 쪽으로 수도꼭지를 틀리면 물줄기가 약해집니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 16:58	7시간 58분	처리완료
66	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 18:31	기능	정규태	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : A동 514호 화장실 선반 떨어져서 깨짐)	2023.03.02 16:57	화장실 선반 유리가 갑자기 떨어져서 깨졌고 그로인해 변기 윗부분도 깨졌습니다. 처음 왔을때부터 선반 문이 좀 기울어져있고 금이간 것 같아서 하자 체크리스트에는 적어두 재출했지만 그 상태에 떨어졌습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 16:57	7시간 58분	처라완료
67	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 16:07	기능	김준호	사생실 세면대 (워셍) 기능 (상세 정보 : B동 1104호)	2023.03.02 16:57	온수가 나오지 않아 사워하는 데에 불편함이 있습니다. 또한, 난방기가 원활하게 작동하지 않아 방이 따뜻하지 않습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 16:57	7시간 57분	처리완료
68	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 14:28	기능	김다윤	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 a동 216호)	2023.03.02 16:56	난방기 고장(전원이 들어오지 않음)	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 16:56	7시간 56분	처리완료
69	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 13:42	기능	조현준	사생실 냉난방기 (기타) 수리 (상세 정보 : A동 405호)	2023.03.02 16:54	냉난방기에서 난방 기능이 작동하지 않습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 16:54	7시간 55분	처리완료
70	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 13:40	기능	조현준	사생실 세면대 (워셍) 수리 (상세 정보 : A동 405호)	2023.03.02 06:34	세면대와 샤워기 모두에서 온수가 나오지 않습니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 06:34	0분	구동기내 단락 현상이 있어 있어 조치하여 준수처리
71	인천대학교 제2기숙사	2023.03.01 13:09	기능	김대현	사생실 냉난방기 (기타) 수리 (상세 정보 : 209호)	2023.03.02 05:24	에어컨 꺼져있는데도 백백 소리 난방 안켜짐	완료	16시간	10:00.0	2023.03.02 05:24	0분	FCU 고장을 확인하여 수리 하고 난방을 위해 구동기를 분리하여 적수로 난방할 수 있도록 처리키로 함. 야간 수면을 위해 에어콘 소리는 임시적 전원을 차단 하여 불편이 없도록 조치
72	인천대학교 제2기숙사	2023.02.10 18:01	기능	구민성	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : A동 1102호)	2023.02.10 23:02	FCU기판 교체 후 난방이 꺼지지 않습니다. 컨트롤러는 꺼지는것으로 표기되는데 난방수가 계속 들어요 퍼 쭉물것 같아요!	완료	16시간	00:00.0	2023.02.10 23:02	0분	현재 호실병 난방공사중으로 해당 호실의 FCU설치한 상태를 재 점검하며 불편없도록 처리예정임을 알림
73	인천대학교 제2기숙사	2023.02.07 12:06	기능	박재현	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 제2기숙사 B동 809호)	2023.02.07 16:58	난방이 제대로 동작하지않는 것 같습니다. 우선 난방 작동후 외출한상태입니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.02.07 16:58	4시간 52분	처리완료
74	인천대학교 제2기숙사	2023.02.03 14:17	기능	박민균	사생실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : B동 308호)	2023.02.04 17:27	현재 오후 10시 경부터 인터넷이 연결되지 않습니다. 기존에 있던 공유기를 포함해 개인적으로 보유하고 있는 공유기 모두 인터넷이 연결되지 않아 이에 대해 신청합니다. 해결방법인 랜선을 재결견하는 방법을 약 1시간 가량해도 나아지지 않아기에 신청합니다. 문의드립니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.02.04 17:27	3시간 42분	조치완료
75	인천대학교 제2기숙사	2023.01.17 11:22	기능	지선규	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 제2기숙사 A동 1017호)	2023.01.17 16:22	보일러 스위치를 눌러도 켜지지않고 화면에 아무것도 표기되지않고 꺼졌습니다	완료	16시간	10:00.0	2023.01.17 16:22	4시간 59분	FCU 교체함
76	인천대학교 제2기숙사	2023.01.11 13:00	기능	김경택	사생실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 2기숙사 a동 207호)	2023.01.11 14:24	냉난방기의 조절기의 화면이 아예 나오지 않고 버튼을 눌러도 먹통입니다	완료	16시간	00:00.0	2023.01.11 14:24	1시간 23분	부재중으로 처리못함. FCU 고장으로 '난방돌요시 연락바람' 메모 남김
77	인천대학교 제2기숙사	2023.01.10 18:20	기능	류승준	사생실 가구 및 비품 (벽) 수리 (상세 정보 : A동 1119호)	2023.01.11 09:19	화장실 욕실비품함 문짝이 필요했습니다. 접착제가 떨어진 것 같습니다. 문짝은 파손되지 않았고 보관중입니다.	완료	16시간	30:00.0	2023.01.11 09:19	19분	절거 회수 및 수리, 접착제 양성후 재설치예정
78	인천대학교 제2기숙사	2023.01.04 13:25	기능	김봉두	사생실 둥기구 (천정) 기능 (상세 정보 : 제 2기숙사 A동 1011호)	2023.01.04 19:45	화장실 대변기쪽 전등이 안 들어옵니다 교체 부탁드립니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.01.04 19:45	4시간 34분	조치완료
79	인천대학교 제2기숙사	2023.01.03 17:10	기능	최강성	사생실 기구 및 비품 (가구 및 비품) 수리 (상세 정보 : A916)	2023.01.04 11:09	사생카드를 꽂아도 전기가 들어오지 않습니다.	완료	16시간	30:00.0	2023.01.04 11:09	2시간 58분	확인결과 정상가동

- 인천대학교 생활원 제2기숙사 -

2023년도 1/4분기

전문가 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(14)	미래행복주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

전문가평가

평가기간	2023.01.01 ~ 2023.03.31
만족도 평가 설문	2023년도 1분기 - 전문가평가
평가자수	5 명

	등급	선택건수
하위항목	최우수	35
	우수	28
	보통	2
	불량	0
	극히불량	0
	총	65

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	운영 및 유지관리 수준	23.44	0.26	26	5등급 척도 100점 환산

전문가평가

인쇄 목록

대상학교	인천대학교 제2기숙사	전문가평가 대상	전문가
대상연도	2023	전문가평가 주기	분기
대상기간	1분기	전문가평가 기간	2023-01-01 ~ 2023-03-31
전문가평가 제목	2023년도 1분기 - 전문가평가	전문가평가 목적	2023년도 1분기 - 전문가평가
전문가평가 수량	6	합계	23.44

설문내용

순번	제목	응답결과					인원
		최우수	우수	보통	불량	극히불량	
1	서류의 보관, 작성, 기록상태	40%(2명)	60%(3명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
2	관리인원의 적정배치	40%(2명)	40%(2명)	20%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
3	시설관리 및 운영의 적정성	40%(2명)	60%(3명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
4	보고 및 조치의 신속성	40%(2명)	40%(2명)	20%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
5	내/외부 마감재의 관리상태	60%(3명)	40%(2명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
6	건축설비	40%(2명)	60%(3명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
7	소방설비	80%(4명)	20%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
8	전기설비	60%(3명)	40%(2명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
9	정보통신시스템	40%(2명)	60%(3명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
10	AV설비	60%(3명)	40%(2명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
11	보안, 경비활동 및 경비시스템 운영의 적정성	60%(3명)	40%(2명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
12	방재활동 및 설비의 적정성	60%(3명)	40%(2명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6
13	옥외시설 및 조경관리 상태	80%(4명)	20%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	5/6

기타의견보기

- 인천대학교 생활원 제2기숙사 -

2023년도 1/4분기

만족도 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(14)	미래행복주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

만족도 평가

평가기간(학생)	2023.01.01 ~ 2023.03.31	평가기간(교직원)	~
만족도 평가 설문(학생)	2023년도 1분기 - 만족도조사(학생용)	만족도 평가 설문(교직원)	
평가자수(학생)	252	평가자수(교직원)	

	등급	선택건수(학생)	선택건수(교직원)
하위항목	최우수	1195	
	우수	1477	
	보통	541	
	불량	44	
	극히불량	19	
	총	3276	0

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	학교시설 이용자 만족도 점수	16.62	0.20	20	5등급 척도 100점 환산

만족도조사

인쇄 목록

대상학교	인천대학교 제2기숙사	만족도조사 대상	학생
대상연도	2023	만족도조사 주기	분기
대상기간	1분기	만족도조사 기간	2023-01-01 ~ 2023-03-31
만족도조사 제목	2023년도 1분기 - 만족도조사(학생용)	만족도조사 목적	2023년도 1분기 - 만족도조사(학생용)
만족도조사 수량	1118	합계	16.62

설문내용

순번	제목	응답결과					인원
		최우수	우수	보통	불량	극히불량	
1	서비스에 대한 전반적인 친절도와 성실도	16%(41명)	46%(116명)	33%(84명)	2%(5명)	2%(6명)	252/1118
2	불편 사항 접수 및 처리 방식	36%(91명)	44%(112명)	15%(39명)	3%(8명)	1%(2명)	252/1118
3	각종 보수, 고장 수리 등 사고 발생 시 신속한 처리	37%(92명)	43%(108명)	15%(38명)	4%(11명)	1%(3명)	252/1118
4	전반적인 시설물 유지 관리에 대한 만족도	37%(94명)	45%(113명)	16%(40명)	1%(3명)	1%(2명)	252/1118
5	냉/난방 조건 및 실내 공기 질 관리	33%(83명)	47%(118명)	17%(42명)	3%(7명)	1%(2명)	252/1118
6	냉/온수 공급	48%(121명)	42%(106명)	9%(23명)	0%(1명)	0%(1명)	252/1118
7	공용 공간 내 조도	40%(102명)	44%(110명)	15%(38명)	1%(2명)	0%(0명)	252/1118
8	병충해 방지, 제초 등 조경관리	38%(95명)	50%(125명)	13%(32명)	0%(0명)	0%(0명)	252/1118
9	공용 공간 내 청소 상태	37%(94명)	48%(121명)	13%(32명)	2%(4명)	0%(1명)	252/1118
10	방역, 소독, 세균 및 악취 제거 등 환경 위생 관리	34%(85명)	46%(117명)	19%(47명)	1%(2명)	0%(1명)	252/1118
11	CCTV 작동 등 보안 및 안전 관리	38%(97명)	45%(114명)	16%(41명)	0%(0명)	0%(0명)	252/1118
12	화재 사고 예방 및 방재 관리(비상구 및 유도 시설 점검 등)	40%(102명)	44%(110명)	16%(40명)	0%(0명)	0%(0명)	252/1118
13	집중 호우, 풍수해 등 자연 재해 대비 배수 시설 관리	39%(98명)	42%(107명)	18%(45명)	0%(1명)	0%(1명)	252/1118

기타의견보기

No	기타의견
1	2기숙사 A동 2층 취사실에 냉동칸이 조금 더 늘어났으면 좋겠습니다. 그리고 2층 헬스장에도 렉같은 기구가 조금만 늘어났으면 좋겠습니다.
2	2기숙사 a동 냉동실칸이 너무 부족한 것 같습니다. 추가 설치에 대한 한계가 있다면 무분별한 사용을 막기위해 어느정도 제한이 필요할 것 같습니다. 또한 탁구를 칠 수 있는 공간은 있으나 기본적인 용품이 없어 아쉽습니다. 탁구공을 추가로 비치해주셨으면 합니다.
3	2기숙사 b동 313호 와이파이 맛탱이가 갔어요
4	2층 3층에 있는 테라스 이용하면 더 좋을거같아요
5	간이취사실에 전자레인지 망가진지 오래된 것 같은데 수리를 안 하시네요 1개는 많이 부족합니다. 또한 1기숙사처럼 인덕션 있으면 좋겠습니다.
6	같은 내용의 방송을 너무 자주함
7	냉장고좀 많이 설치해주세요
8	다가오는 여름에 병충해 방지 잘 부탁드립니다!!
9	따뜻한 물이 잘 안나옴
10	룸메 좀 퇴사 시켜주세요 빨래를 한달가까이 안돌리고 청소라는건 할줄도 모르는 사람인가봐요
11	분리수거장 내 조명 설치 필요. 분리수거 시간은 일몰 후 야간인데 왜 조명 설치 안 되어있는지?
12	산지 얼마 안 돼서 정확한 판단이 어려움
13	인터넷 속도 좀 개선했으면 좋겠다
14	입사 기간을 하루로 정하거나 기숙사 입사 하기 전 방 관리를 하지도 않아 더러운 방이 그대로 있는 등 돈만 받고 하는 게 딱히 없는 업체 갈아버려야 함.
15	입사일을 개강 하루전에 해서 너무 혼잡했습니다
16	제2기숙사 a동 1121호 히터가 작동하지 않고, 에어컨에서 이상한 소리가 계속 납니다.(밤에 잠을 못 잘 정도로 소음이 있습니다.) 몇 번 말씀 드렸는데 아직 고쳐지지 않았어요. 처음에는 임시방편으로 두꺼비집을 내렸는데, 지금은 에어컨 전원을 뽑아놓은 상태입니다. 빠른 시일 내로 고쳐주시면 감사하겠습니다.

- 인천대학교 생활원 제2기숙사 -

2023년도 1/4분기

에너지 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(14)	미래행복주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

에너지관리평가

평가주기	1분기		
	에너지사용량실현도		신재생에너지활용도
설계단계목표에너지사용량	273237 kW/h	설계단계목표신재생에너지사용비율	12.35 %
해당분기운영단계에너지사용량	223440 kW/h	해당분기운영단계신재생에너지사용비율	18.25 %
해당분기에너지사용량실현도	7.00 점	해당분기신재생에너지활용도	4 점

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	에너지 사용량 실현도	7.00	0.07	7	설계단계목표에너지사용량/운영단계에너지사용량 * 100%
1분기	신재생 에너지 활용도	4.00	0.04	4	운영단계신재생에너지사용비율/설계단계목표신재생에너지사용비율 * 100%

에너지관리능력평가

인쇄 수정 삭제 목록

에너지사용량실현도 | 신재생에너지활용도

에너지 사용량 실현도

학교명	인천대학교 제2기숙사	설계단계연간목표에너지사용량	1375124 kW/h
해당년도	2023년	평가주기	분기

분기	설계단계목표에너지사용량	해당분기운영단계에너지사용량	해당분기에너지사용량실현도
1분기	273237 kW/h	223440 kW/h	7
2분기	330992 kW/h	kW/h	
3분기	431376 kW/h	kW/h	
4분기	339519 kW/h	kW/h	

에너지관리능력평가

인쇄 수정 삭제 목록

에너지사용량실현도 신재생에너지활용도

신재생 에너지 활용도

학교명	인천대학교 제2기숙사	설계단계연간목표신재생에너지사용비율	12.35 %
해당년도	2023년	평가주기	분기

분기	설계단계목표신재생에너지사용비율	해당분기운영단계신재생에너지사용비율	해당분기신재생에너지활용도
1분기	12.35 %	18.25 %	4
2분기	12.35 %	%	
3분기	12.35 %	%	
4분기	12.35 %	%	