- 인천대학교 생활원 제3기숙사 -

2023년도 1/4분기

시설이용가능성 평가 결과



인천대학교 생활원

송도사랑주식회사

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

1. 시설이용가능성 평가

인천대학교 생활원 제3기숙사(BTL) 2023년 1분기

실 구분		사용예정 실수	사용예정 가능시간	사용불가능 실수	사용불가능 시간	미달성도 (%)	시정시간	
							학기중	방학중
사생실		500	2,160	0	0	0%	24시간	48시간
공용공간	생활지도실	1	2,160	0	0	0%		48시간
	독서실	1	2,160	0	0	0%		
	세미나실(A)	1	2,160	0	0	0%		
	세미나실(B)	1	2,160	0	0	0%		
	세미나실(C)	1	2,160	0	0	0%		
	자료검색실	1	2,160	0	0	0%		
	간이취사실 (A, B)	2	2,160	0	0	0%		
	자치회실	1	2,160	0	0	0%		
	세탁실 (A, B)	2	2,160	0	0	0%		
	체력단련실	1	2,160	0	0	0%		
	물품보관실 (A, B)	2	2,160	0	0	0%		
	택배보관실	1	2,160	0	0	0%		
	화장실(남, 여)	4	2,160	0	0	0%		
	휴게실	22	2,160	0	0	0%		
이 외의 기타공간	미화원휴게실	1	2,160	0	0	0%	24시간	
	기계실	1	2,160	0	0	0%		
	전기실	1	2,160	0	0	0%		
	방재실	1	2,160	0	0	0%		
	관리사무실	1	2,160	0	0	0%		

1. 시설이용가능성 평가

인천대학교 생활원 제3기숙사(BTL) 2023년 01월

실 구분		사용예정 실수	사용예정 가능시간	사용불가능 실수	사용불가능 시간	미달성도 (%)	시정시간	
							학기중	방학중
사생실		500	744	0	0	0%	24시간	48시간
공용공간	생활지도실	1	744	0	0	0%		48시간
	독서실	1	744	0	0	0%		
	세미나실(A)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(B)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(C)	1	744	0	0	0%		
	자료검색실	1	744	0	0	0%		
	간이취사실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	자치회실	1	744	0	0	0%		
	세탁실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	체력단련실	1	744	0	0	0%		
	물품보관실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	택배보관실	1	744	0	0	0%		
	화장실(남, 여)	4	744	0	0	0%		
	휴게실	22	744	0	0	0%		
이 외의 기타공간	미화원휴게실	1	744	0	0	0%	24시간	
	기계실	1	744	0	0	0%		
	전기실	1	744	0	0	0%		
	방재실	1	744	0	0	0%		
	관리사무실	1	744	0	0	0%		

1. 시설이용가능성 평가

인천대학교 생활원 제3기숙사(BTL) 2023년 02월

실 구분		사용예정 실수	사용예정 가능시간	사용불가능 실수	사용불가능 시간	미달성도 (%)	시정시간	
							학기중	방학중
사생실		500	672	0	0	0%		48시간
공용공간	생활지도실	1	672	0	0	0%		
	독서실	1	672	0	0	0%		
	세미나실(A)	1	672	0	0	0%		
	세미나실(B)	1	672	0	0	0%		
	세미나실(C)	1	672	0	0	0%		
	자료검색실	1	672	0	0	0%		
	간이취사실 (A, B)	2	672	0	0	0%	24시간	48시간
	자치회실	1	672	0	0	0%		
	세탁실 (A, B)	2	672	0	0	0%		
	체력단련실	1	672	0	0	0%		
	물품보관실 (A, B)	2	672	0	0	0%		
	택배보관실	1	672	0	0	0%		
	화장실(남, 여)	4	672	0	0	0%		
	휴게실	22	672	0	0	0%		
이 외의 기타공간	미화원휴게실	1	672	0	0	0%	24시간	
	기계실	1	672	0	0	0%		
	전기실	1	672	0	0	0%		
	방재실	1	672	0	0	0%		
	관리사무실	1	672	0	0	0%		

1. 시설이용가능성 평가

인천대학교 생활원 제3기숙사(BTL) 2023년 03월

실 구분		사용예정 실수	사용예정 가능시간	사용불가능 실수	사용불가능 시간	미달성도 (%)	시정시간	
							학기중	방학중
사생실		500	744	0	0	0%		48시간
공용공간	생활지도실	1	744	0	0	0%		
	독서실	1	744	0	0	0%		
	세미나실(A)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(B)	1	744	0	0	0%		
	세미나실(C)	1	744	0	0	0%		
	자료검색실	1	744	0	0	0%		
	간이취사실 (A, B)	2	744	0	0	0%	24시간	48시간
	자치회실	1	744	0	0	0%		
	세탁실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	체력단련실	1	744	0	0	0%		
	물품보관실 (A, B)	2	744	0	0	0%		
	택배보관실	1	744	0	0	0%		
	화장실(남, 여)	4	744	0	0	0%		
	휴게실	22	744	0	0	0%		
이 외의 기타공간	미화원휴게실	1	744	0	0	0%	24시간	
	기계실	1	744	0	0	0%		
	전기실	1	744	0	0	0%		
	방재실	1	744	0	0	0%		
	관리사무실	1	744	0	0	0%		

- 인천대학교 생활원 제3기숙사 -

2023년도 1/4분기

성과평가 전체 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(16)	송도사랑주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

전체평가

평가항목	성과지표명	가점	배점	점수
점검및관리	정기점검 목표달성도	0.03	3	3.00
점검및관리	부적합사항 조치도	0.05	5	5.00
점검및관리	점검이력관리도	0.02	2	1.80
청소서비스	청소서비스요구 조치 이행도	0.06	6	6.00
청소서비스	청소서비스요구 처리기준시간 준수도	0.07	7	7.00
청소서비스	청소서비스요구 만족도	0.04	4	4.00
기능서비스	기능서비스요구 조치 이행도	0.06	6	6.00
기능서비스	기능서비스요구 처리기준시간 준수도	0.07	7	7.00
기능서비스	기능서비스요구 만족도	0.03	3	2.99
전문가평가	운영 및 유지관리 수준	0.26	26	24.10
이용자평가	학교시설 이용자 만족도 점수	0.20	20	16.66
에너지관리능력	에너지 사용량 실현도	0.07	7	7.00
에너지관리능력	신재생 에너지 활용도	0.04	4	4.00
	합 계	1	100	94.55

- 인천대학교 생활원 제3기숙사 -

2023년도 1/4분기

법정정기점검 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(16)	송도사랑주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

법정정기점검

평가주기	평가항목	계획건수	실시건수	정기점검 목표달성율	부적합 지적건수	부적합사항 조치건수	부적합사항 조치율	지적내역
1분기	법정정기점검	17	17	100 %	0	0	0 %	

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	정기점검 목표달성도	3.00	0.03	3	실시 건수/계획 건수 * 100%
1분기	부적합사항 조치도	5.00	0.05	5	부적합사항 조치건수/부적합 지적건수 * 100%
1분기	점검이력관리도	1.80	0.02	2	보고서/관리대장 관리수준 평가

법정점검

인쇄 목록

법정 정기점검 조회

1분기

점검주기	항목	계획일자	점검일자	관련파일	부적합 지적건수	부적합 사항 조치건수	승인여부	승인일자
분기	방역소독(1분기)	2023-02-22	2023-02-24	2월 3기 소독필증03 2.pdf	0	0	승인	2023-03-03
월간	소방시설 자체 점검(1월)	2023-01-30	2023-01-30	소방.jpg	0	0	승인	2023-02-03
월간	소방시설 자체 점검(2월)	2023-02-24	2023-02-28	소방.jpg	0	0	승인	2023-03-03
월간	소방시설 자체 점검(3월)	2023-03-24	2023-03-31	소방.jpg	0	0	승인	2023-04-03
년간	소방작동 기능점검(년간)	2023-01-16	2023-01-20	2023 3기 소방작동 점검019.jpg	0	0	승인	2023-01-27
월간	승강기 정기 안전점검(1월)	2023-01-20	2023-01-09	3기1월.pdf	0	0	승인	2023-01-13
월간	승강기 정기 안전점검(2월)	2023-02-24	2023-02-22	3기2월.pdf	0	0	승인	2023-02-28
월간	승강기 정기 안전점검(3월)	2023-03-24	2023-03-30	3기3월.pdf	0	0	승인	2023-04-03
월간	시설 안전 점검(1월)	2023-01-13	2023-01-30	기계.jpg	0	0	승인	2023-02-03
월간	시설 안전 점검(2월)	2023-02-10	2023-02-28	태양광.jpg	0	0	승인	2023-03-06
월간	시설 안전 점검(3월)	2023-03-10	2023-03-31	전기.jpg	0	0	승인	2023-04-03
월간	저수조 위생점검(1월)	2023-01-27	2023-01-30	저수조.jpg	0	0	승인	2023-02-03
월간	저수조 위생점검(2월)	2023-02-24	2023-02-28	저수조.jpg	0	0	승인	2023-03-06
월간	저수조 위생점검(3월)	2023-03-29	2023-03-31	저수조.jpg	0	0	승인	2023-04-03
월간	정기 안전점검(1월)	2023-01-26	2023-01-30	정기안전.jpg	0	0	승인	2023-02-03
월간	정기 안전점검(2월)	2023-02-23	2023-02-28	정기안전.jpg	0	0	승인	2023-03-03
월간	정기 안전점검(3월)	2023-03-30	2023-03-31	정기안전.jpg	0	0	승인	2023-04-03

항목 평가	계획건수	실시건수	정기점검 목표달성률	부적합 지적건수	부적합 사항 조치건수	부적합 사항 조치율
법정정기점검	17건	17건	100%	0건	0건	0%

지적 내역

보고서평가

평 가 | 목 록

2023년 | 1분기

No	주관교육청/대학교	학교/설립관	보고서종류	보고분류	승인유무	등록자	첨부파일	등록일
1	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
2	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
3	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
4	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
5	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
6	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
7	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
8	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
9	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
10	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
11	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
12	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
13	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
14	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
15	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22
16	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
17	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
18	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
19	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
20	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
21	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
22	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
23	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
24	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
25	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
26	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
27	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
28	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
29	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
30	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
31	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-04-03
32	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
33	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
34	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
35	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
36	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
37	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
38	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	설비운전(지침) 및 업무기록	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
39	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
40	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
41	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
42	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	각종관리대장	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
43	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
44	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
45	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
46	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
47	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	보고서	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-21
48	인천대학교	인천대학교 제3기숙사	교체, 보수 및 유지관리	2023년 1분기	승인	성영모		2023-03-22

보고서평가

저 장 목 록

인천대학교 제3기숙사 2023년도 1분기 보고서평가

항목 평가	계획건수	실시건수	정기점검 목표달성률	부적합 지적건수	부적합 사항 조치건수	부적합 사항 조치율
법정정기점검	73건	17건	23%	0건	0건	0%

보고서 평가						
	교체, 보수 및 유지관리	○매우우수	◉우수	○보통	○불량	○매우불량
	설비운전(지침) 및 업무기록	◉매우우수	○우수	○보통	○불량	○매우불량
	각종부품, 비품 및 소모품	○매우우수	◉우수	○보통	○불량	○매우불량
	각종관리대장	◉매우우수	○우수	○보통	○불량	○매우불량
지적 내역						

인천대학교 생활원 제3기숙사(BTL)

정기점검 및 점검이력 평가표

(2023년 1분기)

◎ 점검일시 : 2023년 4월 5일(수요일)

◎ 점 검 자 : 이 정 수 이정수 (서명)

구분	평가 항목	평가내용	평가 결과					비고
			10	8	6	4	2	
정기점검 관리	정기안전점검 (동절기/하절기) (정수기 관리포함)	점검표	○					
	저수조	증빙서류(필증)	○					
	방역소독	증빙서류(필증)	○					
	승강기	증빙서류(필증)	○					
	소방	증빙서류(필증)	○					
	가스	증빙서류(필증)	-	-	-	-	-	해당사항 없음
	전기안전관리대행	증빙서류(필증)	-	-	-	-	-	해당분기 미시행
	전기안전검사	증빙서류(필증)	-	-	-	-	-	해당분기 미시행
점검이력 관리	교체, 보수 및 유지관리	보고서		○				
	설비운전(지침) 및 업무기록	보고서	○					
	각종부품, 비품 및 소모품	보고서		○				
	각종관리대장	보고서	○					

- 인천대학교 생활원 제3기숙사 -

2023년도 1/4분기

청소 서비스 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(16)	송도사랑주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

청소서비스

평가주기	접수건수	처리건수	미처리건수	총 서비스 초과조치시간(hr)	총 서비스 조치기준시간(hr)
			0		

하위항목	매우우수	우수	보통	불량	극히불량

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	청소서비스요구 조치 이행도	6.00	0.06	6	서비스요구 조치건수/서비스요구 접수건수 * 100%
1분기	청소서비스요구 처리기준시간 준수도	7.00	0.07	7	[1-(Σ서비스 초과조치시간/Σ서비스 조치기준시간)] * 100%
1분기	청소서비스요구 만족도	4.00	0.04	4	5등급 척도 100점 환산

- 인천대학교 생활원 제3기숙사 -

2023년도 1/4분기

기능 서비스 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(16)	송도사랑주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

기능 서비스

평가주기: 1분기

하위항목	접수건수	처리건수	미처리건수	총 서비스 초과조치시간(hr)	총 서비스 조치기준시간(hr)
	41	41	0	-426.34	512
	매우우수	우수	보통	불량	극히불량
	40	1	0	0	0

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	기능서비스요구 조치 이행도	6.00	0.06	6	서비스요구 조치건수/서비스요구 접수건수 * 100%
1분기	기능서비스요구 처리기준시간 준수도	7.00	0.07	7	[1-(Σ서비스 초과조치시간/Σ서비스 조치기준시간)] * 100%
1분기	기능서비스요구 만족도	2.99	0.03	3	5등급 척도 100점 환산

청소 및 기능 서비스 신청 현황(제3기숙사)

No	신청내역								처리내역			
	기숙사	신청시간	신청구분	신청자명	신청제목 및 대상	평가완료시간	신청내용	진행상태	평가기준시간	처리예정일	처리완료일	점검시간	처리결과
1	인천대학교 제3기숙사	2023.03.28 13:49	기능	강세빈	샤셜실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세정보 : 414호)	2023.03.28 16:54	화장실 수전이 약간 깨져서 물이 흠니다. 수전을 교체하고 싶습니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.28 16:54	3시간 5분	현장 방문 민원 확인 후 민원 내용 처리 완료함
2	인천대학교 제3기숙사	2023.03.27 17:55	기능	정다현	사셜실 부착물 (위생) 기능 (상세 정보 : B동 319호)	2023.03.27 18:20	사워기 고장	완료	24시간	00:00.0	2023.03.27 18:20	4분	전화 통화후 방문하여 작동상태점검하여 정상작동 확인했습니다
3	인천대학교 제3기숙사	2023.03.27 17:06	기능	김가림	사셜실 경비설비 (기타) 수리 (상세 정보 : A동 811호)	2023.03.27 18:22	문이 기숙사 키도 찍어도 잘 인열려요 적오면 3번 정도면 1번 넘게 안찍혀도 안열려네요	완료	16시간	00:00.0	2023.03.27 18:22	53분	전화통화후 방문 확크하여 정상작동 하였습니다
4	인천대학교 제3기숙사	2023.03.25 22:44	기능	지윤미	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : A동 1201호)	2023.03.26 09:05	인터넷 와이파이가 이번주 내내 연결되지 않아요	완료	8시간	30:00.0	2023.03.26 09:05	0분	전화통화후 확인후 리셋후 정상확인함.
5	인천대학교 제3기숙사	2023.03.25 21:28	기능	김윤아	사셜실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : A동 1003호)	2023.03.26 09:02	저의 호실 와이파이가 없어졌어요 와이파이가 안됩됩	완료	8시간	00:00.0	2023.03.26 09:02	0분	전화확인후 와이파이재부팅 정상확인함.
6	인천대학교 제3기숙사	2023.03.23 11:25	기능	아기빈	사셜실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 제 3기숙사 B동 1207호)	2023.03.23 18:05	난방을 틀지 않아도 방바닥이 너무 뜨겁고 밤 실내 온도가 28도까지 올라가요 대변 더워서 잠에서 깹니다 고쳐주세요	완료	16시간	00:00.0	2023.03.23 18:05	6시간 34분	점검후 이상없이 작동 유무확인함 난방 리모콘 스위치 사용법 설명.
7	인천대학교 제3기숙사	2023.03.22 17:59	기능	강아람	사셜실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : b동 415호)	2023.03.22 20:08	제 3기숙사 B동 415호 와이파이가 기기에 검색 되지 않습니다	완료	8시간	50:00.0	2023.03.22 20:08	0분	재부팅후 정상 등적 확인
8	인천대학교 제3기숙사	2023.03.19 23:37	기능	강지원	사셜실 방송설비 (기타) 기능 (상세 정보 : A동 716호)	2023.03.20 10:23	저번 A동 716호 화재경보 근처 사용자 안됨. 근처 안된지 5일은 넘었고, 핸드폰 문제인가 싶어서 재부팅에 조기화까지 했지만 안되는 걸 보면 공유기에 문제가 있음. 그것 외에도 그날 와이파이가 느리고 인터넷 쓰는 데에 버퍼링이 심하게 걸림	완료	16시간	00:00.0	2023.03.20 10:23	1시간 23분	전화접수후 확인하여 와이파이 재부팅함
9	인천대학교 제3기숙사	2023.03.15 16:00	기능	신효정	사셜실 콘센트 (벽) 기능 (상세 정보 : 인천대학교 제 3기숙사 B동 722호)	2023.03.15 18:32	사셜실 세면대 옆 콘센트 덮개를 열다가 나사가 빠졌는지 닫혀기 않습니다	완료	8시간	00:00.0	2023.03.15 18:32	1시간 59분	전화통화후 콘센트교체하였습니다
10	인천대학교 제3기숙사	2023.03.15 13:45	기능	신효정	사셜실 콘센트 (벽) 기능 (상세 정보 : 인천대학교 제 3기숙사 B동 722호)	2023.03.15 18:29	사셜실 세면대 옆 콘센트 덮개를 열다가 나사가 빠졌는지 닫혀기 않습니다	완료	8시간	00:00.0	2023.03.15 18:29	4시간 14분	전화통화후 콘센트 교체하였습니다
11	인천대학교 제3기숙사	2023.03.14 23:34	기능	신유정	사셜실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : B동 306호)	2023.03.15 08:59	와이파이가 안 잡혀요. 어떄 뜨지도 않마요.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.15 08:59	0분	통화결과 해결되었다고 함
12	인천대학교 제3기숙사	2023.03.14 21:00	기능	김지우	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : A동 713호)	2023.03.15 09:57	A동 713호 와이파이가 또 어에 잡히지 않아 이와 관련하여 빠른 수리 부탁드리겠습니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.15 09:57	57분	단말기 리셋후 정상 등적 확인.
13	인천대학교 제3기숙사	2023.03.13 19:33	기능	신수빈	공용위생공간 환풍기 (위생) 기능 (상세 정보 : A동 617호)	2023.03.14 12:36	환풍기 소음이 너무 심합니다.	완료	24시간	00:00.0	2023.03.14 12:36	3시간 36분	전화 통화후 연락하여 A/S 신청하여 빠른시일 안에 처리해줄겠습니다
14	인천대학교 제3기숙사	2023.03.13 14:30	기능	최유정	사셜실 콘센트 (벽) 수리 (상세 정보 : A위실 내 콘센트)	2023.03.14 12:37	사워실에 있는 콘센트 덮개가 떨어졌습니다. 저희 기숙사 콘센트를 교체한 적이 있었는지요?	완료	8시간	00:00.0	2023.03.14 12:37	7시간 7분	전화 통화후 방문하여 콘센트교체함
15	인천대학교 제3기숙사	2023.03.13 13:54	기능	안정연	사셜실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 수리 (상세 정보 : A동 521호)	2023.03.14 12:26	1. 사워기 헤게가 떨어져서 물이 영원 쳐아요 2. 욕실 휴스를 보관한기 없어요	완료	16시간	00:00.0	2023.03.14 12:26	7시간 32분	전화확인후 사워기 헤드교체및 청소용 솔 지급하였습니다
16	인천대학교 제3기숙사	2023.03.13 12:42	기능	강세빈	공용공간 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 체력단련실)	2023.03.14 12:21	체력단련실에 6, 8, 10kg의 아령바가 있으면 좋겠습니다. 확위 택도 있으면 좋겠지만 이건 가격대가 다르니까 그냥 희망 사항입니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.14 12:21	8시간 38분	전화확인후 행정실 로 신청할것을알려줌
17	인천대학교 제3기숙사	2023.03.12 13:04	기능	도단우	공용위생공간 대변기 (위생) 기능 (상세 정보 : A동 1207호)	2023.03.12 18:25	변기 수압이 매우 약해서 레버를 5초 눌러야 겨우 내려갑니다	완료	16시간	20:00.0	2023.03.12 18:25	0분	확인후 변기 레버가 느슨하여 문제발생 조여음으로 조치함을 알림
18	인천대학교 제3기숙사	2023.03.10 10:15	기능	박준비	사셜실 환풍기 (위생) 수리 (상세 정보 : A동 510호)	2023.03.10 18:17	환풍기 소리가 너무 크고 작동을 하다 안 하다 계속 반복합니다	완료	24시간	00:00.0	2023.03.10 18:17	7시간 44분	전화 통화후 방문하여 콘센트교체함
19	인천대학교 제3기숙사	2023.03.08 09:24	기능	정효은	사셜실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : A동 826호)	2023.03.08 13:03	사워기가 고이기 있어서 물이 옆으로 샙니다. 혹시 교체해주실 수 있나요?	완료	16시간	00:00.0	2023.03.08 13:03	3시간 38분	전화 통화후 사워기교체하였습니다
20	인천대학교 제3기숙사	2023.03.07 21:03	기능	남예지	공용공간 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : 제3기숙사 B동 811호)	2023.03.07 21:59	와이파이가 연결니다. 신호가 어떄 잡히지 않습니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.07 21:59	0분	Wi-Fi 재부팅후 정상작동 확인
21	인천대학교 제3기숙사	2023.03.07 19:27	기능	홍채영	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : B동705호)	2023.03.07 19:56	인터넷 연결이 잡히지 않아 와이파이 사용이 불가능합니다	완료	8시간	00:00.0	2023.03.07 19:56	0분	Wi-Fi 재부팅하여 정상작동함
22	인천대학교 제3기숙사	2023.03.07 16:20	기능	문명은	사셜실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : 제 3기숙사 B동 804호)	2023.03.07 21:50	어젯밤부터 와이파이 연결이 되지 않습니다. 문제 해결에 주시면 감사하겠습니다!	완료	8시간	00:00.0	2023.03.07 21:50	1시간 39분	Wi-Fi 재부팅후 정상작동 확인
23	인천대학교 제3기숙사	2023.03.07 16:10	기능	서인희	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : A동 605호)	2023.03.07 21:36	와이파이 연결에 안 됩니다	완료	8시간	00:00.0	2023.03.07 21:36	1시간 49분	Wi-Fi 재부팅후 정상작동 확인
24	인천대학교 제3기숙사	2023.03.07 13:32	기능	안승며	사셜실 세면대 (위생) 기능 (상세 정보 : 인천대학교 제 3기숙사 A동 405호)	2023.03.07 19:36	사워기를 벽쪽에 붙어르는데 그 이로로 사워기에서 물 나오는 구멍 있는 탄이 약간 빠져서 그 틈새로 물이 세어요ㅜㅜ 혹시 고쳐주실 수 있을까요? 확인하니다 보탕드립니다ㅜㅜ	완료	16시간	30:00.0	2023.03.07 19:36	4시간 28분	사워기 헤드부분 분리후 재조립하여 이상없이 수리완료 하였음
25	인천대학교 제3기숙사	2023.03.06 22:22	기능	서지희	사셜실 소변기 (위생) 기능 (상세 정보 : 201호)	2023.03.07 00:41	화장실 변기 수압이 너무 약에서 물이 잘 안 내려가요. 해결 부탁드립니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.07 00:41	0분	업체 출보 예정
26	인천대학교 제3기숙사	2023.03.06 21:50	기능	김우용	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : 810호)	2023.03.06 22:21	와이파이가 갑자기 연결 되지도 않고 뜨지도 않습니다.	완료	8시간	50:00.0	2023.03.06 22:21	0분	리셋후 정상등작 확인
27	인천대학교 제3기숙사	2023.03.06 19:28	기능	김예진	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : B동 910호)	2023.03.06 22:02	인터넷 랜선 꽂는 구멍의 플라스틱 부분이 부러져있어 랜선을 꽂을 수가 없습니다.	완료	8시간	40:00.0	2023.03.06 22:02	0분	랜모듈 점검후 랜선 설치함.
28	인천대학교 제3기숙사	2023.03.06 08:20	기능	정윤아	사셜실 냉난방기 (기타) 기능 (상세 정보 : 인천대학교 제 3기숙사 A동 404호)	2023.03.06 08:49	난방기가 고장났습니다. 희동 버튼을 눌러도 들어지지 않습니다.온전버튼만 들어올렸고 온전이 되지 않네요. 확인 부탁드립니다	완료	16시간	00:00.0	2023.03.06 08:49	0분	점검후 온수 순환 상태 확인.
29	인천대학교 제3기숙사	2023.03.05 22:42	기능	김지우	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : A동 713호)	2023.03.06 00:40	랜선을 꽂은 신청한 내용과 동일하며 신청정보를 수정하여 다시 신청합니다. 와이파이가 전혀 잡히지 않고 있습니다. 와이파이와 관련하여 이용할 수 있도록 조치 부탁드립니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.06 00:40	0분	라셋후 접속 확인함.
30	인천대학교 제3기숙사	2023.03.05 20:04	기능	이소희	사셜실 세면대 (위생) 기능 (상세 정보 : A동 1210호)	2023.03.05 22:01	세면대 물이 잘 내려가지 않습니다.	완료	16시간	50:00.0	2023.03.05 22:01	0분	세면대 배수 확인
31	인천대학교 제3기숙사	2023.03.03 11:32	기능	지예나	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : A동 717호)	2023.03.03 12:40	3월 2일 밤부터 컨장에 있는 와이파이가 작동하지 않습니다.	완료	8시간	00:00.0	2023.03.03 12:40	1시간 7분	와이파이 재부팅후 정상 작동 확인함.
32	인천대학교 제3기숙사	2023.03.03 11:01	기능	전아솔	공용공간 가구 및 버퍼 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 제3기숙사 B동 807호)	2023.03.03 11:41	질대 B 선반이랑 질대 위 선반 나사가 빠져서 부착거려요	완료	16시간	00:00.0	2023.03.03 11:41	40분	선반 문짝 재조립후 요구사항 해결.
33	인천대학교 제3기숙사	2023.03.02 18:56	기능	이예림	사셜실 인터넷 (벽) 수리 (상세 정보 : 제3기숙사 B동 722호)	2023.03.03 11:12	B동 722호앤 와이파이가 아예 안 떠요	완료	8시간	00:00.0	2023.03.03 11:12	2시간 13분	와이 파이 전원 리셋후 정상작동 확인
34	인천대학교 제3기숙사	2023.03.01 23:52	기능	김상은	사셜실 냉난방기 (기타) 수리 (상세 정보 : B동 801호)	2023.03.02 12:25	난방 구동 되지 않을	완료	16시간	00:00.0	2023.03.02 12:25	3시간 25분	전화확인후 구동기 쌀 넬브 정상가동 시험용
35	인천대학교 제3기숙사	2023.02.26 12:53	기능	배유현	사셜실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 각 방 or 각 층)	2023.03.01 09:42	각 방에 미니냉장고로도 설치 부탁드립니다. 다른 학교 기숙사엔 보아도 각 방에 냉장고, 각 층에 조리가 가능할 수 있도록 설비가 되어있는데, 저희 기숙사는 그런 점이 하나도 고려되어 있지 않다고 느낍니다. 조리를 할 수 있는 설비까지는 바라지 않습니다. 미니 냉장고라도 각 방에 설치해준지, 각 층에 냉장고를 설치해야 주시기 바랍니다. 또한 각 층에 전자레인지 설치를 요구합니다. 12층에 살고있는 사람이 매 끼니 챙기려고 2층까지 내려가야한다는게 얼마나 비효율적인가요. 재밌 학생들의 편의를 위해 일 예주시기 바랍니다. 대충대충 만들어놓고 수요는 많고 공급은 적으니 기숙사 삶도 많은 얼어서 선택해라는 식으로 해놓지 마시고요, 여자피 기숙사 운영할 거임을 요구는 주변들은주시면 감사하겠습니	완료	16시간	00:00.0	2023.03.01 09:42	5시간 6분	신청학생과통화후 냉장고설치및 시설물설치는 세탁원으로 건의할것을 요청함
36	인천대학교 제3기숙사	2023.01.21 23:21	기능	조은솔	사셜실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : B동 707호)	2023.01.21 23:42	와이파이가 정보가 변경되었다면서 연결이 되지 않음	완료	8시간	00:00.0	2023.01.21 23:42	0분	전화접수후 현장방문하여 Y파이 재부팅하여 정상작동함
37	인천대학교 제3기숙사	2023.01.18 16:09	기능	김민경	사셜실 인터넷 (벽) 기능 (상세 정보 : A동 612호)	2023.01.18 16:27	기자기 와이파이 알호가 설치 됐다고 뜨면서 기존에 연결되었던 것들도 모두 끊겼습니다. 다시 알호를 재입호 등록해도 다르다고 뜨네요.	완료	8시간	20:00.0	2023.01.18 16:27	19분	전화통화후 현장방문하여 Y파이 재부팅처리하였음 정상작동상태확인함
38	인천대학교 제3기숙사	2023.01.10 13:43	기능	박조은	사셜실 대변기 (위생) 기능 (상세 정보 : A동 610호)	2023.01.10 18:24	변기물이 제대로 내려가지 않아서 물이 계속 그렁그렁 차있습니다. 3~4번 더 시도 해봤는데 계속 그렇습니다.ㅠㅠ 오늘 내일 밤에 사람이 거의 계속 있을것 같아서 마스터키로 열고 볼수가 없네요 ㅠㅠ	완료	16시간	00:00.0	2023.01.10 18:24	4시간 17분	통화후 처리함
39	인천대학교 제3기숙사	2023.01.06 16:01	기능	박은솔	사셜실 콘센트 (벽) 기능 (상세 정보 : B동 912호)	2023.01.07 09:31	화장실 콘센트 커버를 뒤로 올리다가 부품과 함께 떨어져 나와서 고정이 안 되는 상태가 됐어요 수리 부탁드립니다 ㅜㅜ	완료	8시간	30:00.0	2023.01.07 09:31	1시간 58분	전화통연후 방문하여 콘센트 교체하였습니다.
40	인천대학교 제3기숙사	2023.01.03 20:33	기능	박조은	사셜실 가구 및 비품 (가구 및 비품) 기능 (상세 정보 : 제3기숙사 A동 610호)	2023.01.04 00:49	침대 한쪽 목에 달린 봉방이가 문 중 하나가 나사가 헐거워졌습니다. 그래서 문이 제대로 닫히지 않아서 보완 요청합니다.	완료	16시간	00:00.0	2023.01.04 00:49	0분	전화확인하여 침대상부 볼팍이장 나사풀어줌
41	인천대학교 제3기숙사	2023.01.01 18:28	기능	이세빈	공용공간 둘기구 (천정) 수리 (상세 정보 : 2층 공용 스터디광소)	2023.01.02 10:14	전등이 깜빡거림	완료	8시간	00:00.0	2023.01.02 10:14	1시간 14분	로비 천정등 깜빡임 위험으로 방법 모색중입니다 다만 다양한 방법으로 접근해경입니다. 그와 복도 등은 교체해놨습니다

- 인천대학교 생활원 제3기숙사 -

2023년도 1/4분기

전문가 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(16)	송도사랑주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

전문가평가

평가기간	2023.01.01 ~ 2023.03.31
만족도 평가 설문	2023년도 1분기 - 전문가평가
평가자수	4 명

	등급	선택건수
하위항목	최우수	34
	우수	17
	보통	1
	불량	0
	극히불량	0
	총	52

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	운영 및 유지관리 수준	24.10	0.26	26	5등급 척도 100점 환산

전문가평가

인쇄 목록

대상학교	인천대학교 제3기숙사	전문가평가 대상	전문가
대상연도	2023	전문가평가 주기	분기
대상기간	1분기	전문가평가 기간	2023-01-01 ~ 2023-03-31
전문가평가 제목	2023년도 1분기 - 전문가평가	전문가평가 목적	2023년도 1분기 - 전문가평가
전문가평가 수량	6	합계	24.1

설문내용

순번	제목	응답결과					인원
		최우수	우수	보통	불량	극히불량	
1	서류의 보관, 작성, 기록상태	25%(1명)	75%(3명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
2	관리인원의 적정배치	0%(0명)	100%(4명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
3	시설관리 및 운영의 적정성	50%(2명)	50%(2명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
4	보고 및 조치의 신속성	75%(3명)	0%(0명)	25%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
5	내/외부 마감재의 관리상태	75%(3명)	25%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
6	건축설비	50%(2명)	50%(2명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
7	소방설비	75%(3명)	25%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
8	전기설비	100%(4명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
9	정보통신시스템	75%(3명)	25%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
10	AV설비	75%(3명)	25%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
11	보안, 경비활동 및 경비시스템 운영의 적정성	100%(4명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
12	방재활동 및 설비의 적정성	75%(3명)	25%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6
13	옥외시설 및 조경관리 상태	75%(3명)	25%(1명)	0%(0명)	0%(0명)	0%(0명)	4/6

기타의견보기

- 인천대학교 생활원 제3기숙사 -

2023년도 1/4분기

만족도 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(16)	송도사랑주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

만족도 평가

평가기간(학생)	2023.01.01 ~ 2023.03.31	평가기간(교직원)	~
만족도 평가 설문(학생)	2023년도 1분기 - 만족도조사(학생용)	만족도 평가 설문(교직원)	
평가자수(학생)	224	평가자수(교직원)	

	등급	선택건수(학생)	선택건수(교직원)
하위항목	최우수	1121	
	우수	1249	
	보통	468	
	불량	51	
	극히불량	23	
	총	2912	0

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	학교시설 이용자 만족도 점수	16.66	0.20	20	5등급 척도 100점 환산

만족도조사

인쇄 목록

대상학교	인천대학교 제3기숙사	만족도조사 대상	학생
대상연도	2023	만족도조사 주기	분기
대상기간	1분기	만족도조사 기간	2023-01-01 ~ 2023-03-31
만족도조사 제목	2023년도 1분기 - 만족도조사(학생용)	만족도조사 목적	2023년도 1분기 - 만족도조사(학생용)
만족도조사 수량	986	합계	16.66

설문내용

순번	제목	응답결과					인원
		최우수	우수	보통	불량	극히불량	
1	서비스에 대한 전반적인 친절도와 성실도	37%(82명)	40%(89명)	18%(41명)	4%(8명)	2%(4명)	224/986
2	불편 사항 접수 및 처리 방식	36%(81명)	48%(108명)	12%(26명)	3%(7명)	1%(2명)	224/986
3	각종 보수, 고장 수리 등 사고 발생 시 신속한 처리	39%(87명)	45%(100명)	12%(28명)	3%(6명)	1%(3명)	224/986
4	전반적인 시설물 유지 관리에 대한 만족도	44%(98명)	42%(93명)	13%(29명)	1%(3명)	0%(1명)	224/986
5	냉/난방 조건 및 실내 공기 질 관리	39%(88명)	42%(95명)	15%(34명)	3%(6명)	0%(1명)	224/986
6	냉/온수 공급	55%(123명)	41%(92명)	4%(8명)	0%(0명)	0%(1명)	224/986
7	공용 공간 내 조도	38%(85명)	46%(102명)	16%(35명)	0%(1명)	0%(1명)	224/986
8	병충해 방지, 제초 등 조경 관리	40%(89명)	44%(99명)	14%(32명)	1%(3명)	0%(1명)	224/986
9	공용 공간 내 청소 상태	33%(73명)	44%(98명)	21%(47명)	1%(3명)	1%(3명)	224/986
10	방역, 소독, 세균 및 악취 제거 등 환경 위생 관리	30%(68명)	44%(99명)	23%(51명)	2%(4명)	1%(2명)	224/986
11	CCTV 작동 등 보안 및 안전관리	35%(79명)	41%(91명)	21%(47명)	2%(5명)	1%(2명)	224/986
12	화재 사고 예방 및 방재 관리(비상구 및 유도 시설 점검 등)	39%(87명)	42%(93명)	18%(40명)	1%(3명)	0%(1명)	224/986
13	집중 호우, 풍수해 등 자연 재해 대비 배수 시설 관리	36%(81명)	40%(90명)	22%(50명)	1%(2명)	0%(1명)	224/986

기타의견보기

No	기타의견
1	각 층마다 있는 휴게실이 청소가 잘 안되고 있어요/ 층마다 일반쓰레기통이 있으면 더 쓰레기처리하기가 용이할것같아요
2	계단실 문이 살살 닫혔으면 좋겠습니다.
3	기숙사 냉장고 도둑,배달음식 도둑, 택배 도둑 좀 잡아주세요.
4	냉장고가 공간이 부족해요...
5	방음이 잘 안돼요!
6	제3기숙사 b동 공용취사실 공기 순환이 원활하지 않은 듯 합니다. 항상 음식냄새가 공간에 베어있고, 창문이 없거나 적고 자동문 형태라 공기가 순환되지 않는 것 같습니다. 쾌적한 공용취사실 이용을 위해 대책이 마련되었으면 합니다. 항상 기숙사 시설에 많은 신경을 쏟고 계신 것이 느껴져 감사하고 있습니다.
7	지문인식게이트가 인식이 안될때가있어서 카드로도 출입이가능했으면좋겠습니다
8	출입 불편
9	취사실 냄새 너무 많이 나요.
10	취사실 악취가 너무 심해요. 택배보관실도 정리가 필요합니다. 항상 물건이 다른곳에 가있어요. 2층 독서실 와이파이가 너무 안터집니다. 강의재생을 할 수가 없어요. 보완 부탁드립니다.
11	취식실 환기가 잘 안되는 것 같습니다.
12	층마다 있는 청소기에 먼지와 머리카락이 모든 공간에 가득차서 청소기가 역할을 제대로 해내지 못해요
13	택배실 cctv의 사각지대를 없애거나 관리인력이 많아졌으면좋겠다
14	택배함에 미수령 택배나 기한이 오래된 반품 택배는 개인에게 공지 후 처리하면 더 좋을 것 같습니다

- 인천대학교 생활원 제3기숙사 -

2023년도 1/4분기

에너지 평가 결과



인천대학교 생활원

BTL교육시설 운영성과 평가시스템(에듀멕)

성과평가결과

목록 인쇄

년도	평가주기	주무관청	대상학교	Spc	건설사	운영사	비고
2023년	1분기	인천대학교	인천대(16)	송도사랑주식회사	임시건설사	고산	

1.전체평가 | 2.법정정기점검 | 3.청소 서비스 | 4.기능 서비스 | 5.전문가평가 | 6.만족도 평가 | 7.에너지 평가

에너지관리평가

평가주기	1분기		
	에너지사용량실현도	신재생에너지활용도	
설계단계목표에너지사용량	297706 kW/h	설계단계목표신재생에너지사용비율	14.9 %
해당분기운영단계에너지사용량	142080 kW/h	해당분기운영단계신재생에너지사용비율	42.71 %
해당분기에너지사용량실현도	7.00 점	해당분기신재생에너지활용도	4 점

가점과 산식

평가주기	평가 지표	점수	가점	배점	산식
1분기	에너지 사용량 실현도	7.00	0.07	7	설계단계목표에너지사용량/운영단계에너지사용량 * 100%
1분기	신재생 에너지 활용도	4.00	0.04	4	운영단계신재생에너지사용비율/설계단계목표신재생에너지사용비율 * 100%

에너지관리능력평가

인쇄 수정 삭제 목록

에너지사용량실현도 | 신재생에너지활용도

에너지 사용량 실현도

학교명	인천대학교 제3기숙사	설계단계연간목표에너지사용량	1496013 kW/h
해당년도	2023년	평가주기	분기

분기	설계단계목표에너지사용량	해당분기운영단계에너지사용량	해당분기에너지사용량실현도
1분기	297706 kW/h	142080 kW/h	7
2분기	363082 kW/h	kW/h	
3분기	493983 kW/h	kW/h	
4분기	341242 kW/h	kW/h	

에너지관리능력평가

인쇄 수정 삭제 목록

에너지사용량실현도 | 신재생에너지활용도

신재생 에너지 활용도

학교명	인천대학교 제3기숙사	설계단계연간목표신재생에너지사용비율	14.9 %
해당년도	2023년	평가주기	분기

분기	설계단계목표신재생에너지사용비율	해당분기운영단계신재생에너지사용비율	해당분기신재생에너지활용도
1분기	14.9 %	42.71 %	4
2분기	14.9 %	%	
3분기	14.9 %	%	
4분기	14.9 %	%	